



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР087.Н.00124

(номер сертификата соответствия)

028194

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Алариф»

ОГРН 1025900512648

614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Чернышевского д.15 Б, этаж 1,

офис отдельный вход

тел.: (342) 270-10-50

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Алариф»

ОГРН 1025900512648

614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Чернышевского д.15 Б, этаж 1,

офис отдельный вход

тел.: (342) 270-10-50

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЦЕНТР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ «НОРМАТЕСТ»,

ОГРН 5147746027424, свидетельство об аккредитации экспертной

организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.087 от 07.12.2017 г.,

119285, г. Москва, Воробьевское шоссе, дом 6, тел.: (495) 971-54-66

Датчики защиты ДЗ.0, ДЗ.1 (с температурой срабатывания +47°C,

+72°C, +93°C и +110°C с диодом и без диода с кабелем) паспорт

№ САУКЛ4.11.010 ПС и коробкой соединительной КСМ

(ТУ 3464-001-55064412-2001) для установки модульной

пожаротушения УМП (ТУ 3148-004-55064412-2002)

Серийный выпуск

код ОК 034 (ОКПД 2): **26.30.50.129**

код ЕКПС:

код ТН ВЭД

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.5.1.2, п.п. 4.2.2.1 – 4.2.2.3, п. 4.2.2.4,

п. 4.2.2.5, п. 4.2.2.6, п. 4.2.9.2, п. 4.2.3,

паспорт № САУКЛ4.11.010 ПС

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ)

Протоколы испытаний № 10 ДС-18 от 04.06.2018 г.,

№ 2 ДС ЭМС-18 от 04.06.2018 г.

ИЛ ПБ ООО «НОРМАТЕСТ», свидетельство об аккредитации

экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.087 от

07.12.2017 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ST.RU.0001.P40040 от

06.10.2017 г., выдан ОС ООО «Гарантия Качества»

Рег.№ РОСС RU.31389.04ИБС0.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА

с 02.07.2018

по 01.07.2023



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт
М.П.

М.А. Сметанин

Н.М. Кабанов